

# INFORME SOBRE SIMULACRO

## DATOS IDENTIFICATIVOS

EMPRESA : <b>UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</b> Centro: <b>FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE</b>		C.C.C.: 0111/10/00035954
DOMICILIO: CAMPUS UNIVERSITARIO- CÁCERES		Revisión 00
Ref. del contrato: 06/00/00079/2005	Ref.: 5804-10-00065	Fecha: 29/04/2010

## CUADRO DE CONTROL

Efectuado por:	Recibido por:
Fdo. MARIA LUISA NISO HURTADO	Fdo.
<b>Servicio de Prevención Ajeno</b>	<b>Coordinador de la Empresa</b>

# INFORME SOBRE SIMULACRO

## 1. INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto analizar el resultado del simulacro realizado en el centro FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE de la Universidad de Extremadura en Cáceres, con fecha 10-03-2010, planificado a partir del informe de referencia 5804-10-00010, con el fin de obtener las conclusiones oportunas sobre el funcionamiento de la operativa recogida en el plan de emergencia de dicho centro y tener éstas en cuenta para la revisión de dicho plan.

Todos los trabajadores del centro tenían constancia de que se iba a realizar un simulacro y previamente al día establecido, se iniciaron las reuniones con los componentes de los equipos de actuación de las distintas plantas para ultimar los cometidos de cada miembro dentro del simulacro planificado.

En este simulacro no se ha contado con ayudas exteriores, aunque sí se había comunicado a personal del SEPEI de la realización del mismo para la adopción de las acciones oportunas.

### ***OBSERVACIONES:***

- El simulacro tuvo lugar a las 10:45 h.
- Durante la realización del simulacro se encontraban en el centro el siguiente personal:
  - \*Trabajadores (personal docente y no docente), los cuales estaban distribuidos en las distintas dependencias y plantas correspondientes a sus puestos de trabajo.
  - \*Estudiantes y otros usuarios.
  - \*Personal de cafetería.
  - \*Personal de limpieza, que pertenecen a empresa externa contratada pero asiduas al centro.
- Los estudiantes habían sido avisados previamente de la realización del simulacro, encontrándose gran parte de ellos en las aulas, puesto que a la hora establecida para el simulacro tienen clases.
- Ocupación de alumnado en la Facultad ha sido la habitual.

# INFORME SOBRE SIMULACRO

## **PERSONAL QUE COLABORA EN LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO:**

- M<sup>a</sup> Avelina Rubio Garlito (Técnico de Prevención del SPP de UEX)
- Pilar Sánchez Guijarro (Técnico de Prevención del SPP de UEX)
- Sebastián Preciado (Técnico de Prevención del SPP de UEX)
- Gloria María Grajales Ubierna (D.U.E. de Empresa del SPP de Uex)
- Antonio Moreno (Jefe del SPP de UEx)
- María Luisa Niso Hurtado (Técnico de Prevención de la Sociedad de Prevención de FREMAP).

## **2. DESARROLLO DEL SIMULACRO**

A las 10:45 h. comienza el simulacro, siguiendo la siguiente cronología:

<b>Tiempo</b>	<b>Actuación</b>	<b>Observaciones</b>
<b>00'00''</b>	- Ángel Sánchez (empleado de Limycon) detecta Fuego en la Sala de voz y datos (pasillo 2 junto a Reprografía)	
<b>00'6''</b>	- Aviso verbal al EPI más cercano (compañera de Limycon), la cual se encuentra en la dependencia contigua.	El aviso es verbal debido a la cercanía de dependencias.
<b>00'27''</b>	El EPI comienza a utilizar el extintor de CO2 que hay en la dependencia.	No se avisa al comienzo del simulacro al J.E.
<b>00'42''</b>	- El EPI ha cogido otro extintor ubicado en pasillo.	SE tiene conocimiento de la ubicación de extintores.
<b>01'10''</b>	-Ángel Sánchez trae otro extintor al EPI para que continúe intentando extinguir el fuego.	Los extintores no son utilizados correctamente ni en forma (se dirige manguera hacia parte superior de la llama) ni en tiempo de duración, superando la simulación a dicho tiempo.

# INFORME SOBRE SIMULACRO

<b>01'55"</b>	Ángel trae un 4º extintor al EPI, el cual sigue simulando la utilización del 3º.	-No se ha hecho prueba de funcionamiento de los extintores, previamente a su uso en el P.E.
<b>02'20"</b>	Termina el uso del 4º extintor y el EPI indica que hay que avisar al J.E., encargándose de ello Ángel. El aviso es verbal, puesto que el despacho se encuentra cercano al P.E. (pasillo siguiente).	Se avisa a Secretaría Decanato pero no directamente al J.E., al cual habría que haber llamado al móvil.
<b>03'55"</b>	Llegada del J.E. al punto de emergencia. El EPI le informa que se han utilizado cuatro extintores y que no se puede apagar el fuego.	
<b>04'10"</b>	El J.E. da la orden de evacuación total del edificio avisando telefónica y verbalmente a Conserjería, donde se encuentra la centralita del sistema de megafonía y el sistema de alarma (sirena). Informa en dicha comunicación donde está el P.E.	El personal de conserjería ha procedido rápidamente al bloqueo del ascensor y a la apertura de todas las puertas de entrada principales.
<b>04'36"</b>	Se escucha el aviso por megafonía, dando la información exacta de la ubicación del P.E. - Los E.A.E. comienzan a coordinar la evacuación de las distintas plantas y alas del edificio, dirigiendo al personal hacia el exterior (punto reunión) por los recorridos de evacuación estipulados.	Previamente al sonido de la sirena, Ángel Sánchez y el EPI, ya estaban abriendo puertas de aulas para comenzar desalojo.
<b>04'55"</b>	- Suena la sirena general del edificio.	
<b>05'15"</b>	- Comienzan a salir los alumnos del aula ubicada justo enfrente del P.E. Se dirigen hacia el pasillo transversal para coger la salida lateral de emergencia, que es la más cercana.	La salida de alumnos de esta aula es muy lenta.
<b>06'00"</b>	-Vuelve a sonar la sirena. El EPI colabora con las labores de EAE, avisando y comprobando las diferentes dependencias del recorrido	En algunas aulas se continúa dando clases.

# INFORME SOBRE SIMULACRO

	de evacuación utilizado en ese ala.	
07'32"	- Salida total del personal de ese ala y planta	
09'15"	-Salida del J.E. del edificio y llegada al punto de reunión Se da por finalizada la emergencia.	
10'35"	-Posteriormente, ha salido personal que aún se encontraba dentro del centro.	Desde la 1º orden de evacuación por megafonía hasta la evacuación total transcurren 6 minutos .

### 3. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

Posteriormente al simulacro se mantiene reunión con los equipos de emergencia y se ponen de manifiesto los siguientes comentarios, incidencias y propuestas:

-No se avisa al J.E. al comienzo del simulacro, sólo cuando el EPI considera que el fuego no se extingue.

El aviso al J.E. es verbal y no se hace directamente llamando al móvil.

-El JE no ha simulado aviso a los Servicios Externos (bomberos).

***\*En cuanto se detecta una situación de emergencia debe avisarse de forma inmediata al J.E.***

***Se debe incidir al personal designado en el Plan de emergencias cuales son exactamente sus funciones y cronograma de actuación.***

- Los extintores no son utilizados correctamente ni en forma (se dirige manguera hacia parte superior de la llama) ni en tiempo de duración, superando la simulación a dicho tiempo.

***\*Reciclar formación/información al personal designado como EPI, respecto a características de extintores y forma de utilizarse.***

-La evacuación en la planta baja de la cafetería, pasillos 4 y 5 y piscina, en pasillo 1 de planta de acceso, y en general, se ha desarrollado satisfactoria-

# INFORME SOBRE SIMULACRO

mente tanto en la distribución del flujo del personal y comprobación de instalaciones.

-Durante el desarrollo del simulacro había personas con minusvalía en la piscina y la evacuación de las mismas se ha llevado a cabo con eficacia y rapidez.

La excepción ha sido debida a varias aulas en las que los profesores no han parado las clases.

***Se debe incidir al personal designado en el Plan de emergencias cuales son exactamente sus funciones y responsabilidades y cronograma de actuación.***

-Existen zonas donde no se ha escuchado bien la información de megafonía (Ej.:pasillo 5, aula 2 pasillo 4)

***\*Realizar las comprobaciones necesarias para detectar exactamente en qué puntos del edificio no se escucha el sistema de megafonía para que esto sea solventado.***

-En el desarrollo del simulacro se ha considerado que existe un herido (muñeca) en un despacho del pasillo 4, el cual ha sido encontrado por parte del E.A.E. rápidamente, ha simulado la práctica de primeros auxilios y posteriormente le ha llevado al punto de reunión.

-No se ha avisado al J.E. de que había un herido, para que en ese mismo momento se llame al Servicio de Urgencias.

***\*Ante la presencia de un herido además de avisar al E.P.A., se debe avisar al J.E.***

-El personal de Conserjería ha seguido las pautas según las funciones que tienen encomendadas por designación y teniendo en cuenta la planificación del simulacro.

Al sonar la alarma se ha procedido a la apertura de puertas principales, se han bloqueado los ascensores,...

# INFORME SOBRE SIMULACRO

-El personal se ha quedado junto a las puertas de salida de la Facultad en vez de dirigirse hacia el punto de reunión establecido.

***\*Los EAE deben dirigir la evacuación hacia el punto de reunión, incidiendo a todo el personal donde está ubicado el mismo.***

-En la zona de entrada a la Facultad existe señales de prohibición de aparcar en la misma, sin embargo, no se respeta dicha prohibición. Ello impediría la entrada de Servicios externos en caso de requerirse.

***\*Vigilar y garantizar el cumplimiento de la prohibición de aparcar en la zona así establecida.***

***Cuando esté practicable el nuevo aparcamiento, éste deberá ser tenido en cuenta como nuevo punto de reunión, puesto que por su ubicación no interrumpiría la entrada de los Servicios Externos.***

## 5.- CONCLUSIONES

**-Se deberán llevar a cabo las medidas propuestas en este informe (letra cursiva), al igual que las expuestas en el informe de revisión del Plan de Actuación en caso de Emergencias, con Ref.: 5804-10-00001.**

# INFORME SOBRE SIMULACRO

Ponemos a su disposición los Servicios de Prevención de la Sociedad de Prevención de FREMAP, para cuantas consultas o aclaraciones consideren oportunas.

Fdo.: M<sup>a</sup> Luisa Niso Hurtado  
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales.